Dekl.id:272400

Husets energianvändning



Energideklaration för Vänortsgatan 8, Mölndal.

Detta hus använder 132 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².

Liknande hus 127–157 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2010-01-15 av:

Anna Tjäder, ATPower Svenska AB

Boverket